

Перечень показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21.08.2015г №606/пр. по МУП ЖКХ "Нижнеурюмское" Здвинского района Новосибирской области

|           | Наименование                                   | ед. измерения | показатель                                                                         |
|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Общий раздел</b>                            |               |                                                                                    |
| 1.1.      | Наименование ТСО                               |               | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунальное хозяйство "Нижнеурюмское" |
| 1.2.      | Адрес регистрации                              |               | 632963 Новосибирская область, Здвинский район, с. Нижний Урюм, ул. Степная, 4      |
| 1.3.      | ИНН                                            |               | 5421110569,00                                                                      |
| 1.4.      | ОГРН                                           |               | 1065470002927,00                                                                   |
| 1.5.      | ОКВЭД                                          |               | 35.30.14                                                                           |
| 1.6.      | Учредитель                                     |               | Администрация муниципального образования Нижнеурюмского сельсовета                 |
| 1.7.      | Основание владения имуществом                  |               | Договор о передачи в хозяйственное ведение                                         |
| <b>2</b>  | <b>Производство</b>                            |               |                                                                                    |
| 2.1.      | Адрес теплоисточника                           |               | с. Нижний Урюм, ул. Черемушки 1/1                                                  |
| 2.2.      | Год ввода в                                    |               | 1980,00                                                                            |
| 2.3.      | установленная мощность                         | Гкал/час      | 2,00                                                                               |
| 2.4.      | подключенная нагрузка                          | Гкал/час      | 0,90                                                                               |
| 2.5.      | Балансовая стоимость теплоисточника            | тыс. руб      | 1052,00                                                                            |
| 2.6.      | Физический износ                               | %             | 100,00                                                                             |
| <b>3</b>  | <b>Передача тепловой</b>                       |               |                                                                                    |
| 3.1.      | Протяженность тепловых сетей, в двухтрубном    | км.           | 1,60                                                                               |
| 3.2.      | в том числе нуждающимся                        | км.           | 0,30                                                                               |
| 3.3.      | средний диаметр                                | мм            | 100,00                                                                             |
| 3.4.      | Балансовая стоимость тепловых сетей            | тыс. руб      | 473,40                                                                             |
| 3.5.      | Физический износ                               | %             | 100,00                                                                             |
| <b>4.</b> | <b>Наличие документации по оценке текущего</b> |               |                                                                                    |

|      |                                                                              |                      |                                                                                                                                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1. | Схема теплоснабжения,<br>НПА об утверждении                                  | реквизиты            | Постановление<br>администрации<br>Нижеурюмского сельсовета<br>№28-па от 08.05.2015г                                                 |
| 4.2. | Энергетический паспорт<br>потребителя топливно-                              | реквизиты            | ЭП- 07080-07/2014                                                                                                                   |
| 4.3. | Экспертное заключение<br>специализированной<br>организации по<br>результатам | реквизиты            | 328-40-14.ТЗ                                                                                                                        |
| 4.4. | выводы экспертного<br>заключения                                             | краткое<br>изложение | конструктивные элементы<br>здания котельной-<br>ограниченно, конструктивные<br>элементы дымовой трубы-<br>работоспособное состояние |

Директор



А. И. Троценко