



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU.710008 выдан 25 июня 2015 г.
630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84,
Тел/факс: 224-58-38, телефон: 2240872, E-mail: cgnsso@cn.ru

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
№ P.003163 от 18.08.2020

1. Наименование образца(ов) (пробы): Питьевая вода.
2. Дата(ы) изготовления *:
3. Изготовитель(и) *:
4. Объем(ы) партии *:
5. Цель отбора: по заявке ООО "НовосибирскВодСтрой".
6. Наименование объекта: "Водозаборная скважина в с. Нижний Урюм Здвинского района Новосибирской области" (Скважина № Б-467).
7. Адрес объекта: Новосибирская область, Здвинский район, с. Нижний Урюм.
8. Место (адрес) отбора: Новосибирская область, Здвинский район, с. Нижний Урюм (Скважина №Б-467).
9. Для экспертизы представлены документы:
 - акт приёма-передачи образцов (проб) от 03.08.2020 г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области";
 - протокол лабораторных исследований № 14515 от 11.08.2020г., выдан ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области".
10. При экспертизе использованы нормативные документы:
 - СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".
11. Заключение: Измеренные значения суммарной удельной альфа-, бета-активностей в пробе Питьевая вода, отобранной с объекта: "Водозаборная скважина в с. Нижний Урюм Здвинского района Новосибирской области" (Скважина № Б-467), не превысили критерий предварительной оценки допустимости использования воды для питьевых целей по показателю радиационной безопасности, удельная активность радона-222 не превышает уровень вмешательства 60 Бк/кг, что соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Заведующий отделом радиационной гигиены,
врач по радиационной гигиене:

Должность эксперта

Подпись

Д. П. Крапчатов

ФИО